

## Modtagere

Bydende entreprenører  
 AB Tronnehaven. Per Hansen  
 Rambøll. Klaus Larsen

### AB TRONNEHAVEN – RETTELSESBREV 1.

#### 1. Rettelser

Udbud	Rettelse
Nye døre i fælleshus. Begge udadgående venstrehængt.	Dør til køkkenet(dør mod Tronnehaven) skal være udadgående højrehængt.

Dato 2017-04-18

#### 2. Præcisering

Spørgsmål	Præcisering
Der er i beskrivelsen angivet at det SKAL være Velfac Ribo – på tilbudslisten er der punkt til notering af fabrikat/type, er der åben for alternativer?	Bygherre ønsker Velfac RIBO og skal være grundlaget for tilbuddet. Hvis I vinder, er det op til jer om I vil tilbyde bygherre et billigere/bedre alternativ. Det må bare ikke fremgå af jeres tilbud. Feltet i tilbudslisten er en standard jeg ikke har fjernet. Beklager.
Bygherre ønsker ikke sandblæsning – hvad forestille i jer så?	Der står, at bygherre ikke ønsker <u>alm.</u> Sandblæsning. Der findes alternative blæsemetoder til alm. Sandblæsning. F.eks. Blæsning med tørre, kemisk afrensning mv. det er helt op til jer, så længe det ikke går i bund hvor det ikke er nødvendigt.

Rambøll  
 Englandsgade 25  
 DK-5100 Odense C

T +45 5161 1000  
 F +45 5161 1001  
 www.ramboll.dk

Med venlig hilsen

#### Klaus Larsen

Byggeleder  
 Building large projects, Construction management vest  
 M +45 51611158  
 klal@ramboll.dk

Rambøll Danmark A/S  
 CVR NR. 35128417